

## “ถังดับเพลิง” นี้... ใครดูแล ?!?



เพื่อแจ้งให้ทราบว่า“ถังดับเพลิง” ที่อยู่ในพื้นที่  
การทำงานของเรา นั้น ใครคือผู้รับผิดชอบ?

การตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงของแต่ละพื้นที่นั้น  
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ “เจ้าของ  
พื้นที่” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพื้นที่ที่จะมอบหมาย  
ใครเป็นผู้ตรวจเช็ค และจำเป็นต้องตรวจเช็คเดือนละ 1

### ขั้นตอนการตรวจเช็คถังดับเพลิง

➤ ตรวจสอบสภาพว่าพร้อมใช้งานหรือไม่โดยพิจารณา ดังนี้

- ดูเกจความดัน ว่าเข็มยังอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวหรือเอียงขวา ใช้งานได้ตามปกติ หากเข็มเอียงไปพื้นที่สีแดง(ซ้าย) ให้นำถังดับเพลิงมาเปลี่ยนที่ จบ.
- ลงวันที่ ผู้ตรวจ และผลการตรวจใน “ใบตรวจเช็ค” ที่ติดอยู่กับตัวถังดับเพลิง ในกรณีที่ถังพร้อมใช้งาน ( ใบตรวจเช็คขอเบิกได้ที่ ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย )

➤ ลงผลการตรวจใน “รายงานการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง”

( สามารถ Print ได้จาก Intranet : <http://dr/OHSAS18001/>



ไม่พร้อมใช้งาน "OK" พร้อมใช้งาน



ทุกท่านสามารถเข้าไปดูคู่มือได้ใน Intranet : <http://dr/OHSAS18001> คู่มือ S-OH-006